

สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติ (อพวช.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒)

ไตรมาส	ประจำเดือน	จำนวน ข้อร้องเรียน	ประเภท	เรื่อง	ปัญหา/การดำเนินการ	หมายเหตุ	
๓	เมษายน	๑	ทั่วไป	ข้อน่าเป็นห่วงจากการเข้าชม เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒	<p>ประเด็นปัญหาการร้องเรียน : Ratapol Runcharoen ratapol@hotmail.com (แสดงข้อคิดเห็นผ่านทางอีเมล nsm_mkt)</p> <p>- จากการที่ผมได้พาลูก และครอบครัวเพื่อน ซึ่งมีเด็กอายุ ๔ – ๖ ขวบ รวม ๕ คน ไปเที่ยว พิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น พิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติแห่งนี้ นั้นนับว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเยาวชนและผู้สนใจทั้งไปได้ทุกระดับได้อย่างเข้าใจง่ายและ น่าสนใจมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมใคร่ขอแสดงความกังวลและเป็นห่วงเป็นเรื่องความปลอดภัย ของสถานที่อาคารลูกเต๋า มี ๓ จุดที่น่ากังวล คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่มีแผงป้องกันตกระหว่างช่องว่างข้างบันไดเลื่อน ๒. ราวกั้นตกแนวนอน และช่องห่าง ที่ชั้น ๓, ๔ ๓. รอยต่อระหว่างเสาเอียงกับโถงโล่ง (open well) ที่ชั้น ๓, ๔ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒) <p><u>การดำเนินการ</u> : สธต. ตอบกลับผู้แสดงข้อคิดเห็นผ่านทางอีเมล (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒)</p>		
	พฤษภาคม	-	-	-	-	-	
	มิถุนายน	-	-	-	-	-	